

Протокол осмотра резиновых ковриков № _____

Пищевблок, прачечная в количестве 8 штук

Принадлежащие МБДОУ №143 «Золотая рыбка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

Согласно п.2.1.152 правил применения и испытания защитных средств, резиновые коврики на диэлектрическую прочность не испытываются, а только подвергаются визуальному осмотру. Электрические испытания на диэлектрическую прочность для резиновых ковриков не предусмотрены.

Закключение: в результате осмотра дефектов в виде проколов, надрывов, трещин не обнаружено. Коврики пригодны к эксплуатации в электроустановках до и свыше 1000В.

Дата осмотра: «02» июня 2025г.

Осмотр производил: заместитель заведующего по АХЧ, шеф-повар, оператор стиральных машин.

Заведующий МБДОУ:  /Н.А. Южакова

Зам. по АХЧ  / О.В. Фролова