

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СЕЛЕНГИНСКОГО РАЙОНА

ПРЕДПИСАНИЕ № 162 / 1 / 117
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 27 » июля 20 21 г.

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский Сад №
143 «Золотая рыбка» комбинированного вида г. Улан- Удэ»
(ОГРН 1020300976321, ИНН 0323063752)

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)

670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д.27А ;

заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица

Детский Сад № 143 «Золотая рыбка» комбинированного вида г. Улан-Удэ

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Агапова Ирина Артемовна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной

(основания проведения проверки)

безопасности", от 31 июля 2020 г., № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном
пожарном надзоре", планом проведения контрольных (надзорных) мероприятий на 2021 год,
утвержденным начальником отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главным
государственным инспектором г. Улан- Удэ по пожарному
надзору) Волковым С.П., решением о проведении плановой выездной проверки от 06 июля
2021 г., № 162 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы

г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (главного государственного

инспектора г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

в период с « 24 » июля 20 21 г. по « 27 » июля 20 21 г.

проведена плановая выездная проверка Давыдовой А.Д., старшим инспектором

(фамилия, инициалы,

отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ

должность должностного лица

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

управления МЧС России по Республике Бурятия (государственным инспектором

г. Улан- Удэ по пожарному надзору)

совместно с: заведующим МБДОУ «детский сад № 143 «Золотая рыбка»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

комбинированного вида г. Улан- Удэ» Агаповой И.А.

участвовавших в проверке)

по выполнению требований пожарной безопасности.

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и мест их выявления	Нормативные правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	

2.	Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	Основание : п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.07.2022	
3.	Ширина наружных открытых лестниц допускается выполнять не менее 0,8 м, фактически ширина лестницы составляет 0,7 м.	ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.07.2022	

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (государственный инспектор г. Улан- Удэ пожарному надзору)

Давыдова А.Д.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)

Давыдова Анна Дмитриевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Улан- Удэ управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия.

контактный телефон: 8 3012 21-18-22

электронный адрес: ondpr_uu@list.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего предписание об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении выявленных нарушений требований

пожарной безопасности (дата и время ознакомления) ✓

Александр Иванович
24.07.2021.

Отметка о направлении предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Агапова Ирина Артёмовна

Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022